



Kętrzyn, dnia 23.04.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZI.271.08.2013

znak: **ZI.271.08.2013**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZI.271.08.2013** w trybie przetargu nieograniczonego „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie w ramach projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego”.

Wyjaśnienia nr 9 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie w ramach projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1


Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych tynkiem gipsowym MP 75 firmy KNAUF zamiast tynku cementowo wapiennego tak jak to zapisano w przedmiarach robót ?

Odpowiedź:

Należy zastosować tynk cementowo wapienny tak jak to zapisano w załączonych przedmiarach robót.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta



Andrzej Degórski
Burmistrz Miasta

Sporządził: K.R.