

Kętrzyn, dnia 09.05.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZI.271.23.2013

znak: **ZI.271.23.2013**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZI.271.23.2013** w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie**”.

Wyjaśnienia nr 16 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie**” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy termin określający zakończenie wszystkich prac budowlanych obejmuje również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:

Termin wykonania zamówienia dotyczy zakończenia wszystkich prac budowlanych i sporządzenia dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru przedmiotu zamówienia zarówno przez Inwestora jak i wymagane przepisania prawa inne instytucje.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących instalacji RTV. Rys. 21 instalacji elektrycznych nie zawiera żadnych szczegółowych danych. Z dokumentacji nie wynika jaki sygnał będzie odbierany z anten znajdujących się na dachu. Na rys. jest mowa o antenie satelitarnej. Obecnie powszechne standardy instalacji TV zapewniają zarówno odbiór satelitarny i DVB-T. Takie rozwiązanie wymaga zastosowania dwóch Multiswithy-5 wejściowych i wzmacniacza z zasilaczem. Dodatkowo potrzebne są maszty antenowe z iglicą odgromową. Na kablach RG6 zwykle stosuje się zabezpieczenie przed piorunem np. DGA FF TV. Ponadto prosimy o doprecyzowanie co oznacza zapis na rys. 21 połączyć z istniejącym okablowaniem szkoły. Jaki typ sygnału należy dostarczyć i jaki urządzenia do tego użyć. Czy dostawa dekoderów Combo (DVB-T i Sat), anten, wzmacniaczy, multiswihy, oraz masztów jest poza zakresem zamówienia? Jeżeli Zamawiający wymaga tych urządzeń prosimy o dokładne sprecyzowanie urządzeń i dostarczenie schematów.

Odpowiedzi:

Wymagania dotyczące instalacji RTV obejmują tylko lokalizację gniazd wraz z oprzewodowaniem przewodem koncentrycznym w peszlu zgodnie z rysunkiem E21 instalacji elektrycznych.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta