

PZ-5580/27/11

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

KĘTRZYNIE

wpłynął

l.dz.koresp.

25.10.2011

130/2011

Kętrzyn, dnia 21.10.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm./ oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniu **22.09.2011 r.** przeprowadzonych przez

st. kpt. Paweł Głowienka – starszy specjalista

w

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Kopernika 12
11-400 Kętrzyn

NAKAZUJE SIĘ

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Ostateczny Termin Wykonania
1.	Doprowadzić do stanu technicznej sprawności hydranty wewnętrzne będące na wyposażeniu budynku szkoły. Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 1. rozporządzenia MSW i A z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	31 grudzień 2012
2.	Zapewnić zasięg hydrantów wewnętrznych, aby obejmowały w poziomie całą powierzchnię chronionego budynku (w tym sali gimnastycznej) uwzględniając określoną w normach długość odcinka węża oraz efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych. Podstawa prawna: § 20 ust.3 rozporządzenia MSW i A z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)	31 grudzień 2012
3.	Dokonać przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych (pomiarów ciśnienia i wydajności wodnej) hydrantów wewnętrznych będących na wyposażeniu budynku szkoły. Podstawa prawna: § 3 ust.2. rozporządzenia MSW i A z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	31 grudzień 2012

4.	<p>Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych poddać zgodnie z Polska Normą próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.</p> <p>Podstawa prawna: § 3 ust.4. rozporządzenia MSW i A z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w związku z Polską Normą PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.</p>	31 grudzień 2012
5.	<p>Zapewnić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje.</p> <p>Określić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz parametrów technicznych obiektu. Określić czasookres zaznajamiania pracowników szkoły z przepisami przeciwpożarowymi.</p> <p>Podstawa prawna: art.4 ust.2b Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 tekst jednolity) oraz § 6 rozporządzenia MSW i A z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)</p>	30 wrzesień 2012 r.
6.	<p>Oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.</p> <p>Podstawa prawna: § 4.2, pkt 4b rozporządzenia MSW i A z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z Polską Normą PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.</p>	31 marzec 2012 r.
7.	<p>Zapewnić bezpośredni dostęp do przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie szkoły.</p> <p>Podstawa prawna: § 4.1. pkt 16 f. Rozporządzenia MSW i A z dn. 21. 04. 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)</p>	31 marzec 2012 r.
8.	<p>Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji w zakresie długości dojść ewakuacyjnych, w celu wyeliminowanie zagrożenia życia przebywających w obiekcie szkoły ludzi.</p> <p>Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MSW i A z dnia 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).</p>	31 grudzień 2012
9.	<p>Klatki schodowe w obiekcie szkoły obudować, zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.</p> <p>Podstawa prawna: § 15.1.pkt 4 oraz § 16.2.pkt 5 rozporządzenia MSW i A z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 245 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).</p>	31 grudzień 2012

10.	Usunąć z drogi ewakuacyjnej (korytarza na I piętrze budynku szkoły) materiały palne tj. ściankę z paneli drewnianych wydzielającą szatnię oraz przechowywane w szatni ubrania uczniów. Podstawa prawna: § 4 ust.1 pkt 11. rozporządzenia MSWiA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	30 wrzesień 2012 r.
-----	---	---------------------------

UZASADNIENIE

Nieprawidłowości wynikające z protokołu z dnia 22.09.2011 r. stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia. W przypadku pożaru mają lub mogą mieć wpływ na jego powstanie i rozprzestrzenianie się, oraz utrudniają prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

W związku z powyższym orzeczono jak wyżej:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn Plac Słowiański 1a, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kętrzyn



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KĘTRZYŃNIE
woj. warmińsko-mazurskie
bryg. mgr inż. Zbigniew Burys