




# **Raport z konsultacji społecznych (wyłożenia do wglądu publicznego) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2030**

Kętrzyn, marzec 2024 roku

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn  
NIP: 742 205 13 31

tel: (89) 752 05 22  
e-mail:  
umketrzyn@miastoketrzyn.pl



**Wykonawca:**

ATsys.pl Sp. z o.o. Spółka  
Komandytowa

ul. Lompy 7/3  
40-030 Katowice  
NIP: 6342817144

e-mail: [info@niskaemisja.pl](mailto:info@niskaemisja.pl)

WWW:

[www.niskaemisja.pl](http://www.niskaemisja.pl)

[www.atsys.pl](http://www.atsys.pl)



ATsys.pl



niska  
emisja.pl

Opracowano we współpracy z Urzędem Miasta Kętrzyn

## Spis treści

I. Ramowy przebieg konsultacji .....	4
II. Zgłoszone uwagi i wnioski .....	4

## I. Ramowy przebieg konsultacji

Informacje o konsultacjach zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miasta Kętrzyn. Link do ogłoszenia o konsultacjach to:

[https://bip.miastoketrzyn.pl/80/2443/Obwieszczenie\\_w\\_sprawie\\_przeprowadzenia\\_konsultacji\\_spoecznych\\_projektu\\_Planu\\_Gospodarki\\_Niskoemisyjnej\\_dla\\_Gminy\\_Miejskiej\\_Ketrzyn/](https://bip.miastoketrzyn.pl/80/2443/Obwieszczenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spoecznych_projektu_Planu_Gospodarki_Niskoemisyjnej_dla_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn/)

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można było wnosić w formie:

- pisemnej, poprzez wypełnienie załączonego formularza,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym (z wykorzystaniem załączonego formularza).

Wypełniony i podpisany formularz można było przekazać:

- osobiście w Urzędzie Miasta Kętrzyn, Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn;
- za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miasta Kętrzyn, Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn;
- elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: [umketrzyn@miastoketrzyn.pl](mailto:umketrzyn@miastoketrzyn.pl).

Konsultacje trwały w dniach od 22.02.2024 roku do 13.03.2024 roku

Zgłoszone uwagi i wnioski

W toku konsultacji społecznych wpłynęły uwagi wskazane w tabeli poniżej.

## II. Zgłoszone uwagi i wnioski

W toku konsultacji społecznych wpłynęły uwagi wskazane w tabeli poniżej.

Lp.	Data wpływu	Podmiot/ Instytucja zgłaszająca uwagi	Treść uwagi/ propozycja zapisu Uzasadnienie	Wyjaśnienie/ Odniesienie
1	28.02.2024	ENERGA- OPERATOR SA (Jerzy Kuca)	<b>Treść uwagi:</b> „Na obszarze Miasta jak ma to miejsce na reszcie obszaru kraju, siecią przesyłową zarządza przedsiębiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.” <b>Uzasadnienie:</b> Na obszarze Kętrzyna niema niczego czym zarządzałyby Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna	Uwaga została wprowadzona w pełnym zakresie zgodnie z propozycją zgłaszającego uwagi.
2	28.02.2024	ENERGA- OPERATOR SA (Jerzy Kuca)	<b>Treść uwagi:</b> Sieć dystrybucyjna jest w głównej mierze realizowana przez Tauron Dystrybucja S.A. Tauron Dystrybucja S.A. stanowi jednocześnie funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przez co zajmuje się dostarczaniem energii do odbiorców poprzez własne sieci. Operator nie wytwarza i nie sprzedaje energii elektrycznej.” <b>Uzasadnienie:</b> Dystrybutorem jest ENERGA OPERATOR S.A.	Uwaga została wprowadzona w pełnym zakresie zgodnie z propozycją zgłaszającego uwagi.
3	28.02.2024	ENERGA- OPERATOR SA (Jerzy Kuca)	<b>Treść uwagi:</b> „System przesyłowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmuje przesył energii z elektrowni dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, wielu stacji rozdzielczych wysokiego napięcia oraz rozlicznych stacji transformatorowych, zamieniających średnie napięcie	Uwaga została wprowadzona w pełnym zakresie zgodnie z propozycją zgłaszającego uwagi

			(rozdzielcze) na powszechnie stosowane w instalacjach odbiorczych (230/400 V)." <b>Uzasadnienie:</b> poprawnie System przesyłowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmuje przesył energii z elektrowni dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.	
4	28.02.2024	ENERGA-OPERATOR SA (Jerzy Kuca)	<b>Treść uwagi:</b> łączna długości linii wysokiego napięcia wynosi 1,2 km" <b>Uzasadnienie:</b> informacja byłaby zbliżona do prawdy gdyby dopisano na terenie miasta Kętrzyn.	Uwaga została wprowadzona w pełnym zakresie zgodnie z propozycją zgłaszającego uwagi
5	28.02.2024	ENERGA-OPERATOR SA (Jerzy Kuca)	<b>Treść uwagi:</b> Uwaga do załączonej mapy (Rys. 10) <b>Uzasadnienie:</b> Zaznaczyć zakres działania PSE	Uwaga została wprowadzona w pełnym zakresie zgodnie z propozycją zgłaszającego uwagi – zmieniono mapę
6	28.02.2024	ENERGA-OPERATOR SA (Jerzy Kuca)	<b>Treść uwagi:</b> Nie uwzględniono budowy, rozbudowy sieci SN, nn na potrzeby np. zasilania stacji ładowania pojazdów w tym autobusów, pojazdów miejskich. <b>Uzasadnienie:</b> Istniejąca stacja transformatorowa i sieć zasilająca obecnie „KOMUNALNIK”-zajezdnie autobusów nie będzie w stanie zapewnić zasilania kolejnym autobusom. Brak w mieście miejsc ogólnodostępnych do ładowania elektrycznych samochodów osobowych czy dostawczych, projektowana tłocznia na terenie po cukrowni będzie wymagała zasilania, itd.	Uwaga nie została wprowadzona. Brak informacji z ENERGA OPERATOR, PSE, Miasta o rozbudowie sieci na potrzeby stacji ładowania pojazdów

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka