

1.1 Warunki techniczne MWiK Sp. z O.O. z dnia 08.08.2016r



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

11-400 Kętrzyn, ulica Poznańska 6, tel./fax: (089) 751 49 53, 751 49 06,
e-mail: mwik_kn@op.pl, mwik_kn@interia.pl

Inwestor :

Gmina Miejska Kętrzyn
ulica Wojska Polskiego 11
11 – 400 Kętrzyn

Pracownia projektowa :

BPT Sp. z o.o.
Bartąg, ulica Tęczowy Las 2B/77
10 – 687 Olsztyn

Budowa :

Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie

NASZ ZNAK: MWiK/DT/814/2016
DATA: Kętrzyn dnia 8 sierpnia 2016 roku

WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY MIEJSKICH URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I MIEJSKICH URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z O.O. w Kętrzynie wydaje następujące warunki przebudowy miejskich urządzeń wodociagowych i kanalizacji sanitarnej:

SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE :

1. W obszarze objętym opracowaniem sieć wodociagową należy przebudować i wyprowadzić poza pas jezdni.
2. Sieć wodociagowa zlokalizować w pasie komunikacji pieszej.
3. Przyłącza do nieruchomości przebudować w granicach pasa drogowego.
4. Na trasie przebudowywanej i przeprojektowywanej sieci wodociagowej przejąć urządzenia wodociagowe i istniejące przyłącza do nieruchomości.
5. Ciśnienie robocze w sieci wodociagowej wynosi 0,25 MPa.
6. Przy doborze średnicy sieci stosować zasadę unifikacji, tj. PE DN 90, 110, 160 itd.
7. Przy doborze przyłączy stosować zasadę unifikacji, tj. PE DN 40, 63, itd.
8. W węzłach połączeniowych stosować armaturę żeliwną kołnierzową łączoną na śruby ocynkowane i uszczelki gumowe. Zasuwy powinny posiadać zamknięcia gumowe w celu podwyższenia skuteczności zamknięć. Cała armatura powinna być na ciśnienie 1.0 MPa.
9. Na przebudowanej sieci w normatywnych odległościach wynikających z obowiązujących przepisów posadowić hydranty DN 80 mm z zasuwami odcinającymi.
10. Włączenie sieci w istniejące rurociągi dokonać z zastosowaniem złącz rurowo – kołnierzowych. Przejęcie

Wpisano do Rejestru Przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000192305
Kapitał zakładowy: 5 934 000, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176

(włączenie) przyłączy z zastosowaniem opasek z zaworami i z wyprowadzeniem kluczem teleskopowym i skrzynka żeliwną ponad powierzchnie terenu.

11. Posadowienie sieci i przyłączy na głębokości nie mniejszej niż 1,70 metra pod poziomem terenu.
12. Trasę sieci i przyłączy oznakować taśmą lokalizacyjną ułożoną w odległości (w pionie) 0,4 metra ponad poziomem posadowienia przewodu. Końce taśmy trwale przymocować do elementów dostępnych z poziomu terenu.
13. **Zabrania się łączenia sieci projektowanych z urządzeniami zasilanymi z lokalnych ujęć wody.**

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ :

1. Sieć kanalizacji sanitarnej pozostawić bez przebudowy.
2. Na całym odcinku projektowanego pasa drogowego przewidzieć przebudowę przesklepień studni kanalizacji sanitarnej. W zwieńczeniach zastosować betonowe pierścienie odciążające.
3. Na całym odcinku dokonać regulacji włączów studni kanalizacyjnych, włączy nieodpowiadające normom (40T) lub uszkodzone przewidzieć do wymiany.
4. Zabrania się odprowadzania wód opadowych, powierzchniowych lub podziemnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej.

NACZELNIK
[Signature]
[Signature]

USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

- 1 W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWiK Sp. z o.o. (11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 6) 1 egz. projektu przyłączy uzgodnionego z właściwymi jednostkami.
- 2 Na 7 dni przed przystąpieniem do prac inwestor ma obowiązek powiadomić pisemnie MWiK o planowanym terminie rozpoczęcia robót, jak również zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór ścieków (w tym również do celów budowy), oraz zlecić obsługę geodezyjną budowy właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wzór zawiadomienia MWiK o planowanym terminie rozpoczęcia robót w załączeniu.
- 3 Do wykonania włączenia do miejskich urządzeń wodociagowo - kanalizacyjnych uprawnione są wyłącznie służby techniczne Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie.
- 4 Po wykonaniu sieci i przyłączy przed ich zasypaniem wymagane jest zgłoszenie do działu technicznego MWiK wykonanych elementów robót celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecność służb technicznych MWiK wymagana jest również podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych i szczelności rurociągów.
- 5 W celu dokonania końcowego odbioru technicznego sieci lub przyłączenia należy w terminie 14 dni od zakończenia robót przedłożyć w dziale technicznym MWiK Kętrzyn dokumenty:
 - a) dziennik budowy zawierający wpis o zakończeniu robót,
 - b) projekt techniczny sieci lub przyłączenia,
 - c) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały,
 - d) badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka sieci lub przyłączenia wodociagowego wykonane przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie
 - e) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWiK lub protokół z odbioru technicznego w otwartym wykopie
 - f) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWiK lub protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej i próby szczelności
 - g) mapę z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urządzeń.
 - h) zawartą umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z miejskich urządzeń zaopatrzenia w wodę i miejskich urządzeń kanalizacyjnych
 - i) zawartą umowę lub pisemne zapewnienie realizacji usług wystawione przez koncesjonowany zakład na odbiór i utylizację zanieczyszczeń gromadzonych w zaprojektowanych urządzeniach podczyszczających.
- 6 Wodomierz główny dostarczy i zainstaluje MWiK Sp. z o.o. w Kętrzynie.
- 7 Warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat licząc od daty ich wydania.
- 8 Uzgodnienie dokumentacji traci ważność, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią MWiK o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
- 9 Niniejsze warunki techniczne nie rodzą praw do terenu i nie naruszają uprawnień oraz prawa własności osób trzecich.
- 10 Inwestorowi, który nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanymi warunkami technicznymi.
- 11 Kserokopię warunków technicznych należy zamieścić w każdym egzemplarzu Projektu Technicznego i stanowią integralną jego część.
- 12 Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.U.Nr 72/2001 poz. 747 z późn. zm.) MWiK Sp. z o.o. w Kętrzynie zapewnia na koszt własny budowę sieci wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnych w zakresie uchwalonym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacji sanitarnej pod warunkiem wprowadzenia zadania do planu inwestycyjnego Spółki w danym roku obrotowym.
- 13 Inwestor może wykonać wyżej wymienione przedsięwzięcie na koszt własny po uprzednim uzgodnieniu z MWiK. Zwrot kosztów nastąpi w czasie i na zasadach określonych w pkt. 12.
- 14 Przyłączenie nieruchomości za pośrednictwem istniejących sieci, których właścicielem nie jest MWiK jest możliwe jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemną zgodę właściciela. Wszelkie koszty z tym związane ponosi inwestor bez prawa refundacji ze strony MWiK.

NACZELNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
MWIK Sp. z o.o.
[Podpis]