KLATKA SCHODOWA K1
1:25

A–A



B–B



BIEGI BS–1, BS–2 1:50



WIENIEC WK–1 Lc=8,2mb

NR101 #12 B500 Lc=36,1mb szt.1

NR102 #8 B500 L=80 szt.29

BALUSTRADA BAL–1 Lc=13,1mb



UWAGA:
–W TRAKCIE BETONOWANIA NALEŻY WYPUŚCIĆ STARATERY BALUSTRAD WG P.T.ARCH.
–ZBROJENIE STROPÓW WG RYS. STROPU

BETON C20/25 (B25) –ściany wewn.

Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczono: "# średnica pręta")
B240 (St3S) (oznczono: "ø średnica pręta")

grubość otulenia: c_{nom}=5,0cm – fundamenty spód
grubość otulenia: c_{nom}=3,0cm – fundamenty pozostałe
grubość otulenia: c_{nom}=2,0cm – płyta schodów

Wykaz stali zbrojeniowej NR K2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak, Artur Urbański,
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.1.1. Budynek główny.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Klatka schodowa K1
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
inż. Anna Grałek
inż. Bartłomiej Zygmański

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25
data: październik 2014
rys.nr K02 /K