WIENIEC WPP–1 25x25
Lc=130,0mb
1:25



Szczegół zbrojenia wieńca na uskoku.



PODCIĄG NZ–T1 25x50
L=330, SZT.15



TRZPIEŃ–T1 30x40
L=525, SZT.1



SŁUP SZ–T1a 25x25
SZT.2



SŁUP SZ–T1b 25x25
SZT.1



SŁUP SZ–T1c 25x25
SZT.12



WIENIEC WPP–2 25x40
Lc=1,65mb
1:25

Wieniec WPP–2 zakotwić w wieńcu WPP–1 jak na schemacie dozbrojenia uskoku.



WIENIEC WN 40x30
1:25



Pręty wieńca należy wpuścić w słup oraz trzpień

WIENIEC WN–1/WN–2 24x24
Lc=23,60mb
1:25



Do wieńca w miejscu występowania drewnianego stropu zamocować metalowe uchwyty krokwi

WIENIEC WNS–2 18x30
Lc=4,62mb
SZT.2
1:25



WIENIEC WNS–3 15x30
Lc=4,60mb
SZT.2
1:25



WIENIEC WNS–3a 24x30
Lc=2,0mb
SZT.2
1:25



SCHEMAT DOZBR. WIEŃCÓW

Dotyczy wieńca WNS–2, WNS–3, WNS–3a



UWAGI
–RZĘDNE SPRAWDZIĆ Z P.T.ARCH.
–TRZPIEŃ WYLAĆ NA STRZĘPIA

WYKAZ ZBROJENIA NR W6

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTAŁE C25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczona: "ø średnica pręta")
B240 (St3S) (oznczona: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{nom}=5,0cm – fundamenty spód
c_{nom}=3,0cm – fundamenty pozostałe
c_{nom}=3,0cm – słupy, podciągi.
c_{nom}=2,5cm – płyta stropowa
c_{nom}=2,5cm – prefabrykaty
c_{nom}=3,0cm – ściany żelbetowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak Artur Urbański
www.konstruktor.com.pl
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203, 70-486 Szczecin

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
inw.: III.1.2. Budynek główny. Trybuny przykryte.
adres: Kętrzyn, Obręb 7, ul. Pierwsza 1, 1322/13 (przyłącze wody), 135/8 (przyłącze wody), 1322/13 (kanalizacja), 46 Pułku 118, 1322/13 (ul.).
tytuł rysunku: Wieniec WPP–1, WPP–2, WN, WN–1, WN–2, WNS–2, WNS–3, WNS–3a; podciąg NZ–T1; trzpień T1; słupy SZ–T1a, SZ–T1b, SZ–T1c - rys. zbrojeniowy
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Piotr Kuchański

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25
data: październik 2014
rysunek: W06/K